

STAROSTA GRYFIŃSKI  
74-100 Gryfino  
ul. Sprzymierzonych 4

Po wykonaniu sieci wodociągowej i  
zamontowaniu hydrantów należy  
dokonać próby ciśnienia (min. 0,2 MPa)  
i wydajności (min. 10l/s) na każdym  
zaworze hydrantowym przy pomocy  
specjalistycznego urządzenia

RZECZPOSNOWCA ds. ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWPOŻAROWYCH  
mgr inż. Stanisław Wisniewski  
nr upr. KG PSP 215/93  
in, dn. 05.05.2017  
dnosć projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
Stwierdzam z uwagami  
ez uwag

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Øx6,6

Ø32x2,4

zewidziana do wyłączenia z

Inwestor:	Gmina Banie
Adres budowy:	Obręb Banie 1, gm. Banie przy ul. Sosnowej i Kunowskiej dz. nr 158/1, 178/2, 199/1, 199/3 i 200/2
Obiekt:	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami
Nazwa opracowania:	Projekt budowlany
Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania działki
Projektant:	mgr inż. Tomasz Mulawa ZAP/0216/POOS/13
Sprawdzający:	mgr inż. Jan Piotrowski ZAP/0245/PWOS/12
Skala:	1:500
Data oprac.:	Kwiecień 2017r.
	Rys. nr 1