

STAROSTA GRYFIŃSKI
74-100 Gryfino
ul. Sprzymierzonych 4

Po wykonaniu sieci wodociągowej i
zamontowaniu hydrantów należy
dokonać próby ciśnienia (min. 0,2 MPa)
i wydajności (min. 10l/s) na każdym
zaworze hydrantowym przy pomocy
specjalistycznego urządzenia

Uzgodnienie projektu budowlanego

GMINA BANIE
ul. Skośna 6
74-110 BANIE
tel. 91-416-63-81, fax 91-416-63-53
Regon 811684597, NIP 858-172-61-38

T. Sadowska
WŁAŚCICIEL
Teresa Sadowska

110x6,6

PE Ø32x2,4

przewidziana do wyłączenia z

Inwestor:	Gmina Banie	
Adres budowy:	Obręb Banie 1, gm. Banie dz. nr 158/1, 178/2, 199/1, 199/3 i 200/2	
Obiekt:	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	
Nazwa opracowania:	Projekt budowlany	
Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania działki	
Projektant:	mgr inż. Tomasz Mulawa ZAP/0216/POOS/13	<i>[Signature]</i>
Sprawdzający:	mgr inż. Jan Piotrowski ZAP/0245/PWOS/12	<i>[Signature]</i>
Skala:	1:500	Rys. nr 1
Data oprac.:	Kwiecień 2017r.	