

Gryfino, dn. 26.04.2017 r.

STAROSTA GRYFIŃSKI
NARADA KOORDYNACYJNA

**ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630-144/2017**

Przedmiot narady:	SIEĆ I PRZYŁĄCZE WODY
Lokalizacja:	Banie obr. 1 dz. 243, 24
Inwestor:	GMINA BANIE ul. Skośna 6 74-110 Banie
Przewodniczący:	Wojciech Kowalski - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wpływu:	20.04.2017
Rozp. narady:	20.04.2017
Zakończ. narady:	26.04.2017

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

- Kolizji nie stwierdzono.

z up. STAROSTY

mgr inż. Wojciech Kowalski
KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	ENEA OPERATOR REJON DYSTRYBUCJI STARGARD SZCZECIŃSKI	Marek Rączka	
2	ENEA OPERATOR REJON WYSOKICH NAPIĘĆ STARGARD SZCZECIŃSKI	Jacek Wolański	
3	URZĄD GMINY BANIE	Mieczysław Szydełko	
4	WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE SP. Z O.O. W GOLENIOWIE	Zbigniew Brodowicz	

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	ENEA OPERATOR REJON DYSTRYBUCJI STARGARD SZCZECIŃSKI	<p>Uzgodniono z uwagami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prace w sąsiedztwie kabli elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z wytycznymi prac w pobliżu kabli elektroenergetycznych- do wglądu w RD Stargard. - Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. z o.o. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. - Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm, w przypadku zmniejszenia odległości należy zastosować rury osłonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV – typ AROT ? 110, dla kabli 15kV AROT ? 160) na kablach elektroenergetycznych na długości co najmniej po 0,5m w obie strony od miejsca skrzyżowania. - Nie dopuszcza się skrzyżowań, jedynie zbliżenia niemniejsze niż 0,5m z częścią podziemną linii napowietrznej (ustój, podpora) - Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. metodą przekopu próbnego, Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. zgodnie z normą N SEP-E-004. - W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. - Przed zasypaniem skrzyżowań infrastruktury z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac. - Nieujawnione na planach koordynacyjnych kolizji z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o., można usunąć po uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z o.o., na wyłączny koszt Inwestora - Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt inwestora.(elektronicznie 26.04.1017)
2	ENEA OPERATOR REJON WYSOKICH NAPIĘĆ STARGARD SZCZECIŃSKI	Poinformowano 25.04.2017; nie zajęto stanowiska
3	URZĄD GMINY BANIE	Poinformowano 25.04.2017; nie zajęto stanowiska
4	WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE SP. Z O.O. W GOLENIOWIE	Uzgodniono zgodnie z załącznikiem pkt.: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11.

Gryfino dn. 26.04.2017

ZALACZNIK DO PROTOKÓŁU ZUDP Nr/2013

6630-144/2017

~~NAREADY KODERDYVACIANKI LI SPRABINE~~

1. O zamiarze prowadzenia prac – przekazaniu placu budowy, należy powiadomić Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie ul. I Brygady Legionów Nr 8-10 telefon 91 418 44 31 z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.
 2. W pobliżu istniejących sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z sieciami wodociagowymi i kanalizacyjnymi zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
 4. Przed rozpoczęciem prac ziemnych (na głębokości większej niż 1,0 m), ustalić głębokość ułożenia podziemnej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem służb wodociagowych
 5. Odkryte w trakcie prac podziemne elementy sieci i uzbrojenia należy zabezpieczyć.
 6. Uszkodzenia instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawiane na koszt Inwestora.
 7. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej.
 8. W miejscach kolizyjnych z wodociągami i kanalizacją dla budowanych instalacji stosować rury osłonowe.
 9. Dokonać regulacji skrzynek zasuwowych, włączów studni wodomierzowych i rewizyjnych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów uzbrojenia: zasuw i studni rewizyjnych na koszt Inwestora.
 10. Studnie usytuowane w ciągu ruchu kołowego, na drodze, wjazdach, parkingach oraz chodnikach, przebudować stosownie do obciążenia.
 11. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o.o. w Goleniowie ul. I Brygady Legionów Nr 8-10 telefon 914184431 celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu instalacji: uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego.
- Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag zawartych w punktach 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11.

KIEROWNIK
O.T. Chojna

Zbigniew Brodowicz

