



Banie, dnia 19 marca 2019 r.

SPU.2510.38.2017.KK

Oferenci
wg wykazu
strona internetowa urzędu

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.2018.1986) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym zapytaniem o cenę na roboty budowlane pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Baniach”.

W wykazie robót nie są uwzględnione niżej wymienione punkty:

1. Utylizacja eternitu i papy

Odp. Wykonawca powinien przyjąć w kosztorysie ofertowym utylizację eternitu i papy.

2. Wykonanie barierek kominiarskich zabezpieczających przy kominie

Odp. W kosztorysie ofertowym wykonawca powinien przyjąć wykonanie barierek zabezpieczających o wymiarach 1,2m x 1,2m x 1,0m.

3. Wykonanie drabinek kominiarskich.

Odp. W kosztorysie ofertowym wykonawca powinien przyjąć wykonanie 2 szt. drabinek o długości każda 2m.

4. Wykonanie ławek komisarских.

Odp. W kosztorysie ofertowym wykonawca powinien przyjąć wykonanie ławy kominiarskiej o długości 13 m.

5. Wykonanie stopni kominiarskich.

Odp. W kosztorysie ofertowym wykonawca powinien przyjąć wykonanie 6 szt. stopni kominiarskich.

6. Wykonanie czapy kominiarskiej.

Odp. W kosztorysie ofertowym wykonawca powinien przyjąć wykonanie czapy kominiarskiej o wymiarach 1,2m x 1,2m x 1,0m.

WOJCI GMINY
mgr Arkadiusz Augustyniak