



Banie, dnia 23 kwietnia 2019 r.

SPU.271.3.2019.KK

Oferenci
wg wykazu,
strona internetowa urzędu

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018.1986) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica; Część II: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Banie”.

1. Prosimy o udostępnienie STWIOR dla części I zamówienia na którą powołuje się Zamawiający w SIWZ. Zamawiający udostępnił w dokumentacji przetargowej jedynie STWIOR dla części II.

W załączeniu STWIOR dla części I zamówienia.

2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej na przydomową oczyszczalnię ścieków. Projekt wykonawczy kanalizacji wskazuje jedynie (na rys. pzt) przybliżoną lokalizację przydomowej oczyszczalni. Brak rysunków szczegółowych, opisu, wymagań materiałowych etc.

Oczyszczalnię przydomową należy dobrać do wielkości gospodarstwa i wymagań technicznych sieci kanalizacyjnej. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci wybraną oczyszczalnię przydomową na podstawie opinii nadzoru inwestorskiego.

3. W dokumentacji brak jest szczegółowych rysunków przepompowni ścieków, komór, zasuw oraz studni osadnikowych. prosimy o udostępnienie w celu poprawnego doboru i wyceny.

Wykonawca winien we własnym zakresie na podstawie zebranego doświadczenia wybrać optymalny sposób doboru elementów przepompowni. Zaproponowane rozwiązania należy przedstawić nadzorowi inwestorskiego w trakcie realizacji zadania w celu akceptacji lub odrzucenia wskazanego rozwiązania.

4. Prosimy o wyjaśnienie opisu technicznego projektu wykonawczego tj. str. 41 pkt 2 cyt.: „Zestawienie materiałów przepompowni. Zestawienie materiałów poszczególnych oczyszczalni patrz załącznik do projektu”. Do udostępnionej dokumentacji dla części I nie dołączono zestawienia materiałów poszczególnych przepompowni, ani oczyszczalni. prosimy o udostępnienie.

Zamawiający przedstawił wszystkie materiały jakimi dysponuje do realizacji zadania. Kwestie nie rozstrzygnięte zostaną omówione i wyjaśnione podczas rad budowy.

5. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego na dopływach grawitacyjnych do przepompowni ścieków należy zabudować zasuwy. Brak w dokumentacji wytycznych w zakresie typu zasuw jakie należy zastosować na kanale grawitacyjnym, brak również wymagań materiałowych. ponadto ww. zasuwy nie zostały wysowne na profilu czy planie zagospodarowania. Czy mają to być zasuwy do zabudowy w ziemi, zlokalizowane przy przepompowniach na kanale grawitacyjnym? Prosimy również o wskazanie wytycznych materiałowych zasuw oraz sposobu połączenia zasuw z rurociągiem.

Po rozpoczęciu prac zostanie powołany nadzór inwestorski oraz funkcja zastępczego projektanta. Nadzór inwestorski w trakcie prowadzonych prac rozstrzygnie problem na radzie budowy.

6. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie systemu monitoringu przepompowni. Prosimy o wyjaśnienie zapisów opisu technicznego projektu wykonawczego tj. str 45 cyt.: "Oferowany układ sterowania pompowni powinien być przystosowany do systemu monitoringu pompowni zgodnego z planowanym standardem monitorowania pompowni sieciowych przez Wodociągi Zachodniopomorskie."

a) biorąc pod uwagę zapis "[...]planowanym standardem [...]", prosimy o wyjaśnienie czy:

-aktualnie Zamawiający nie korzysta z żadnego systemu? Czy należy przez to rozumieć, że przedmiot zamówienia nie obejmuje kosztów wpięcia do istniejącego systemu monitoringu? Jeżeli na terenie Gminy Banie funkcjonuje obecnie system monitoringu prosimy o wskazanie jaki oraz wskazanie czy wpięcie do istniejącego monitoringu jest objęte przedmiotem zamówienia

-czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu monitoringu dla przepompowni, czy należy jedynie wykonać przepompownie z możliwością wpięcia do monitoringu w przyszłości?

- prosimy o potwierdzenie, że stacja dyspozytorska jest istniejąca lub planowana do wykonania w ramach innego zamówienia, tj. nie jest objęta przedmiotem niniejszego zamówienia

b) prosimy o szczegółowe wskazanie jaki jest "planowany standard monitorowania przepompowni sieciowych przez Wodociągi Zachodniopomorskie" w celu poprawnego doboru i wyceny.

Zamawiający wskazuje iż montowany system monitoringu winien być kompatybilny z systemem działającym już na terenie Gminy Banie. Tak wpięcie do istniejącego systemu monitoringu jest objęte przedmiotowym zamówieniem. Należy przystosować i wpiąć przepompownie do istniejącego systemu monitoringu.

7. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego tj, pkt 7 Uwagi końcowe, str 47, wg naszej interpretacji przedmiotowych zapisów, Wykonawca chcąc zaproponować przepompownie ścieków innego producenta niż w tym punkcie wskazany (JUNG PUMPEN POLSKA), winien uzyskać pisemną zgodę projektanta, którą musi dołączyć do oferty przetargowej. W naszej ocenie, biorąc pod uwagę relatywnie krótki czas na dobór i wycenę przepompowni, a także biorąc pod uwagę brak wszystkich niezbędnych danych (patrz pytania powyżej), prawidłowy dobór pozwalający uzyskać 100% zgodność detali przepompowni z dokumentacją projektową jest niemożliwy, tym bardziej nie możliwe jest uzyskanie pisemnej zgody projektanta. Stąd nie możliwe jest zaproponowanie przepompowni zgodnych z dokumentacją lecz innego producenta niż JUNG PUMPEN POLSKA lub też przepompowni o rozwiązaniach równoważnych. Dodatkowo ww. producent został wskazany w pkt 1 na str 36 oraz jako dostawca zbiornika w pkt 1.2 str 40 opisu technicznego projektu wykonawczego.

Prosimy o wyjaśnienie:

-czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepompowni innych producentów niż wskazany w dokumentacji projektowej, dobranych przez danego producenta na podstawie danych projektowych bez pisemnej zgody projektanta dołączonej do oferty?

- czy w przypadku chęci zaproponowania przez Wykonawcę, na etapie zatwierdzania materiałów, przepompowni dobranej na podstawie dokumentacji projektowej lecz innego producenta niż w niej wskazany, konieczne jest dołączenie do oferty wykazu materiałów i urządzeń równoważnych? Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że przepompownia stanowi urządzenie jako całość w rozumieniu Zamawiającego, w związku z powyższym nie ma konieczności sporządzania tabeli równoważności dla poszczególnych podzespołów, co jest na tym etapie nie możliwe z uwagi na brak wszystkich danych w dokumentacji projektowej.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem dot. projektów dofinansowanych przez Unię Europejską Zamawiający nie narzuca w żaden sposób producenta przepompowni lub innych elementów infrastruktury których to nazwy użyte są w przedmiarach i projekcie zastrzegając jedynie fakt iż przedstawiony przez oferenta do oceny inny produkt niż wskazany w projekcie winien on spełniać wszystkie minimalne wymagania techniczne opisane w projekcie. W przypadku braku rekomendowania innego producenta np. przepompowni przez projektanta Komisja oceniająca oferty rozstrzygnie ten problem w trakcie oceny ofert. Wnioski materiałowe i równoważność będą oceniane i akceptowane lub odrzucane przez nadzór inwestorski w trakcie realizowanych prac na radach budowy.

8. W przywołanym wyżej pkt. 7, znajdującym się na str 47 opisu technicznego projektu wykonawczego zawarto następujący zapis cyt.: "Przykładowym dostawcą przepompowni przydomowych w opisanym powyżej standardzie jest firma JUNG PUMPEN Polska Sp. z o.o." - czy w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać dodatkowo przepompownie przydomowe? Prosimy o wyjaśnienie.

Tak należy wykonać przepompownie przydomowe zgodnie z załączonym projektem.

9. Z jakiego materiału należy wykonać deflektor płytowy do studni rozprężnych? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie deflektora za pomocą trójnika PE?

Nadzór inwestorski rozwiązania mające na celu usprawnienie działania infrastruktury zaakceptuje lub odrzuci podczas rad budowy.

10. Czy studnie rozprężne mają być wyposażone w podwłazowe filtry antyodorowe?

Nadzór inwestorski rozwiązania mające na celu usprawnienie działania infrastruktury zaakceptuje lub odrzuci podczas rad budowy.

WÓJT GMINY

mgr Arkadiusz Augustyniak