


*B.A.13
24.10.2019
HJK*

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 8
74-100 GRYFINO
tel./fax 91 416 2343; 91 416 5858



Nasz znak: PS-N-HK/4400/351/19

Gryfino, dnia 22 października 2019 roku

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych
i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 14/2
72 – 200 Nowogard

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 59), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbek	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	22 sierpnia 2019 roku	Tywica SUW wps	LB/W/2324/2019 z dnia 12.09.2019r.	Laboratorium Badawcze Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie

stwierdza

**przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Tywica”
(gm. Banie).**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@puwis.pl; technolog@puwis.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Banie (drogą elektroniczną: urzad@banie.pl)

M.Ż.