

Gryfino, dnia 17 lipca 2020 roku

Nasz znak: **HK.9020.3.22.2020**

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 59 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	15 lipca 2020 roku	Rożnowo SUW wps	Sp/BM/PW/1018Q/20 z dnia 17.07.2020r.	Dział Laboratoryjny Oddział Laboratoryjny w Szczecinie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie
2		Rożnowo bud. 25/4 łazienka	Sp/BM/PW/1019Q/20 z dnia 17.07.2020r.	

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Rożnowo”
w m. Rożnowo w budynku nr 25
(gm. Banie).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl; z.brodowicz@woz.pl)
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Banie (drogą elektroniczną: urząd@banie.pl; abutryn@banie.pl)




KOMUNIKAT Nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Rożnowo, gm. Banie, pow. gryfiński zaopatrującego około 15 mieszkańców miejscowości Rożnowo w budynku nr 25.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 15 lipca 2020 roku stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości enterokoków kałowych.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów zarządzający wodociągiem Rożnowo zostały zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.