



Banie, dnia 16 lutego 2021 r.

SPU.271.4.2020.KK

Oferenci
wg wykazu,
strona internetowa urzędu

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej synagogi z przybudówką, przebudowa budynku przedszkola oraz połączenie tych budynków w jeden obiekt – przedszkole publiczne”.

1. Uwagi do stolarki drewnianej: pozycje 01, 02, 03, 04, 05, 06 akustyczne parametry szyby 38 Db. Proszę doprecyzować czy 38 Db dotyczy szyby czy całego okna?

Wymóg izolacyjności dla okien 01,02,03,04,05,06 dotyczy całego okna.

2. Pozycja 03, 04, 06 RU w opisie zamek patentowy. Proszę doprecyzować. Zastosowano klamkę z kluczykiem.

We wszystkich oknach, które zaprojektowano jako otwierane lub uchylne zastosowano klamkę z kluczykiem (zamkiem patentowym) jako zabezpieczenie przed samodzielnym otwieraniem okien przez dzieci.

3. Pozycja 04 minimalna wysokość dla okna uchylnego 440 mm. Przy wysokości 400 mm szklenie stałe FIX?

Okno powinno zostać uchylne. Należy przyjąć wysokość 440 mm i okucia obwiedniowe - w takim przypadku skorygowana zostanie pozycja parapetu. Należy też zwrócić uwagę, przy zamawianiu stelaży do wskazanej toalety, aby ich wysokość nie przekroczyła 100 cm.

4. Pozycja 06 wyceniona w elementach do połączenia na budowie?

Przewiduje się okno 06 jako zestaw w elementach do montażu na budowie - jako opcja dla wykonawcy z uzgodnieniem podziału na elementy z nadzorem autorskim.

5. Uwagi do stolarki aluminiowej: Zastosowano szklenie jednostronnie bezpiecznie z szybą selektywną. Dostosowano się do wymiarów w ścianie. Proszę sprawdzić światła przejścia dla wszystkich konstrukcji w wycenie gdyż nie wszystkie spełniają takie wymogi. Przypominam, że należy uwzględnić luz montażowy w wymiarach całkowitych konstrukcji. Brak gwarancji na szczelność w drzwiach z progiem /szczotką. W projekcie podano dwa kolory bez doprecyzowania. zastosowano kolor ral 7044. proszę o weryfikację i ewentualne propozycje zmian. W pozycji 002 pojawia się zapytanie o dwie klamki i pochwyt. Zastosowano dwie klamki, proszę o ewentualne doprecyzowanie. W pozycji 003 zastosowano zawiasy skrzydełkowe, gdyż zawiasy ukryte nie uniosą tej konstrukcji. Dodatkowo drzwi bezprzylgowe to system respiro, z wypełnieniem panelowym. Zastosowano aktualnie szklenie, jak jest napisane w projekcie. W pozycji 001 w ofercie przeciwpożarowej, maksymalne światło przejścia przy wybranej szerokości konstrukcji nie jest spełnione. By osiągnąć światło przejścia szerokie na 900 mm, konieczne jest poszerzenie konstrukcji lub zastosowanie podziału na 3 ramy.

Wymagane światło przejścia w drzwiach przewidywanych do ewakuacji oraz wymogi odporności ogniowej elementów są niezmiennie.

Uwaga o braku spełnienia wymogu odpowiedniego wymiaru światła przejścia dotyczy jednych drzwi - DZ1. Drzwi te nie będą służyły do ewakuacji. Ich wymiary wynikają z historycznej formy i powinny zostać niezmiennie.

Drzwi zewnętrzne stalowe do wiaty należy wykonać wg rysunku detalu D4. Drzwi ocynkowane malowane proszkowo w kolorze NCS S 4502-Y półmat. Wszystkie drzwi należy wykonać wg opisu materiał/kolor ramy i skrzydła na rysunku zestawienia.

Dla drzwi DZ2 należy przyjąć jako wyposażenie skrzydeł zestaw: klamka od strony zewnętrznej oraz klamka od strony wewnętrznej.

Należy zastosować skrzydła bezprzylgowe. Zawiasy jako opcja - wg sugestii wykonawcy w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

WOJCIŃ GMINY
mgr Arkadiusz Augustyniak