



Wójt Gminy Banie

zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę wraz z montażem lamp hybrydowych (6 szt.) i lampy solarnej (1 szt.) na terenie Gminy Banie”.

1. Ofertę należy:
 - a) złożyć w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, mailem lub faksem.
2. Na kopercie/faksie/e-mailu* należy umieścić:
 - a. Nazwę i adres Wykonawcy
 - b. Tytuł: „Dostawa wraz z montażem lamp hybrydowych (6szt.) i lampy solarnej (1 szt.) na terenie Gminy Banie”.
3. Oferta winna:
 - a) zawierać cenę obejmującą całość zamówienia (cyframi i słownie);
 - b) zawierać cenę jednostkową netto i brutto całości zamówienia, jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu zamówienia;
 - c) zawierać cenę jednostkową netto i brutto podaną za dostawę i montaż pojedynczej lampy
 - d) być napisana w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką.
4. Opis przedmiotu zamówienia:

Lampy hybrydowe o parametrach:

- słup stalowy, wzmocniony – wysokość 8,0 m, grubość ścianki 4,0 mm, zabezpieczenie antykorozyjne i wykończenie słupa – ocynk,
- źródło światła - oprawa oświetleniowa uliczna o mocy 30 W,
- pojemność akumulatora żelowego - 2 x 150 Ah, układ zasilania 24 V, akumulatory umieszczone w ziemi w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego (klasa szczelności IP65)
- podstawa betonowa prefabrykowana F-150, trzyłopatowa z poziomą osią obrotu
- panele fotowoltaiczne polikrystaliczne - 2x280W,
- czas pracy 7-14h,
- kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM, montowany w słupie,
- układ zasilania 24 V,
- sposób włączania – czujnik zmierzchowy,
- okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe akumulator-kontroler; kontroler-oprawa,
- warunki klimatyczne dla całej lampy: -25/+50°C,
- wodoszczelność oprawy : IP65,

- gwarancja – 36 miesięcy,
- autonomia - (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie) – do 6 dni.

Sześć lamp hybrydowych będzie zamontowanych w miejscowościach:

Tywica 1 szt., Rożnowo 1 szt., Lubanowo 1 szt., Swobnica 3 szt.

Lampa solarna o parametrach:

- słup stalowy, wzmocniony – wysokość 5,5 m, grubość ścianki 4,0 mm, zabezpieczenie antykorozyjne i wykończenie słupa ocynk, wysięgnik 1,20 m,
- pojemność akumulatora żelowego - 2 x 150 Ah, układ zasilania 12V, akumulatory umieszczone w ziemi w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego (klasa szczelności IP 65),
- źródło światła – Power LED, barwa światła zimna biała (5000-7000 K), moc oprawy 15 W,
- podstawa betonowa prefabrykowana F-100
- panele fotowoltaiczne polikrystaliczne - 2x170W,
- czas pracy 7-14h
- kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM, montowany w słupie,
- układ zasilania 12V,
- sposób włączania – czujnik zmierzchowy
- okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe akumulator-kontroler; kontroler-oprawa,
- warunki klimatyczne dla całej lampy: -25/+50°C,
- wodoszczelność oprawy : IP65,
- gwarancja – 36 miesięcy,
- autonomia - (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie) – do 6 dni.

Jedna lampa solarna będzie zamontowana w miejscowości Dłużyna.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 50 dni od podpisania umowy.
6. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:
 - a. Formularz oferty wg wzoru załączonego do zaproszenia.
7. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena.
8. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

9. Termin złożenia oferty: Ofertę należy dostarczyć/przesłać* w terminie do: 14.07.2021 r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Gminy Banie ul. Skośna 6, 74-110 Banie, złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 15) ww. urzędu, faks nr (91)4166353, e-mail: urząd@banie.pl
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Agnieszka Dudzińska - Urząd Gminy Banie ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pok. nr 6, tel. 91 4166 353 w. 37.
11. Informacje dotyczące zawarcia umowy: Zamawiający może bez podania przyczyny unieważnić niniejsze postępowanie w każdym momencie lecz przed podpisaniem umowy z wykonawcą na wykonanie prac. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Arkadiusz Łysil
ZASTĘPCA WÓJTY
podpis Zamawiającego

