

SPU.6733.8.2022.AD

O B W I E S Z C Z E N I E
o POSTANOWIENIU WÓJTA GMINY BANIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2022 poz.2000 t.j.) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 poz.503 t.j.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu Postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji nr rejestru 2/2023 SPU.6733.8.2022.AD Wójta Gminy Banie z dnia 07.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV poprzez rozbiórkę fragmentu istniejącej linii napowietrznej, budowę podziemnej linii kablowej SN 15 kV oraz wymianę dwóch stanowisk słupowych SN 15 kV do realizacji na działkach nr 296/10, 296/9, 296/8 w obrębie Lubanowo, gmina Banie.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji zostało wszczęte na wniosek Pełnomocnika Pana Filipa Kwaśniewskiego działającego w imieniu Energix Polska Sp. z o.o. PV2 sp.j., ul. Pszczyńska 36A, 03-690 Warszawa.

W dniu 07.02.2023 r. ww. decyzja została wydana.

W dniu 22.03.2023 r. Pan Filip Kwaśniewski złożył w tut. urzędzie wniosek o sprostowanie omyłki pisarskiej.

W dniu 28.03.2023 r. sprostowano oczywistą pomyłkę w następujący sposób:

punkt 2.4.2.1 o treści:

„Likwidacja kolizji i zbliżenia do istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej na warunkach określonych przez jej zarządców. UWAGA: W pobliżu terenu lokalizacji inwestycji przebiega linia elektroenergetyczna 400 kV Plewiska-Krajnik oraz 2x400kV Krajnik-Baczyna. Dla ww. linii obowiązuje pas technologiczny o szerokości 70 m – po 35 m w rzucie poziomym od osi linii w obu kierunkach. W ww. pasie technologicznym występują liczne zakazy dotyczące zabudowy. Planowana inwestycja oraz sposób jej realizacji musi być uzgodniona z PSE S. S. w Poznaniu.”

zastępuje się nazwą:

„Likwidacja kolizji i zbliżenia do istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej na warunkach określonych przez jej zarządców. UWAGA: W pobliżu terenu lokalizacji inwestycji przebiega linia elektroenergetyczna 400 kV Plewiska-Krajnik oraz 2x400kV Krajnik-Baczyna.

Dla ww. linii obowiązuje pas technologiczny o szerokości 70 m – po 35 m w rzucie poziomym od osi linii w obu kierunkach. W ww. pasie technologicznym występują liczne zakazy dotyczące zabudowy. W przypadku lokalizacji inwestycji w ww. pasie technologicznym planowana inwestycja oraz sposób jej realizacji musi być uzgodniona z PSE S. S. w Poznaniu.”

pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią Postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach, przy ul. Skośnej 6, 74-110 Banie, pokój nr 6.

Od niniejszego Postanowienia służy stronom prawo zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie przy pl. Batorego 4 – za pośrednictwem Urzędu Gminy Banie w terminie 14 dni od daty jej opublikowania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Baniach: www.bip.banie.pl, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: UG w Baniach, ul. Skośna 6.

WÓJT GMINY

mgr. Arkadiusz Augustyniak