

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r, poz. 338), §21 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	02 sierpnia 2023 roku	Skotniki SUW wps	Spr/BM/PW/1545-Q/23 z dnia 04.08.2023r.	Dział Laboratoryjny Oddział Laboratoryjny w Szczecinie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie
2		Skotniki bud.1A	Spr/BM/PW/1540-Q/23 z dnia 04.08.2023r. Spr/BM/PW/1543-Q/23 z dnia 04.08.2023r.	

stwierdza
brak przydatności wody do spożycia w badanym zakresie
z punktu sieciowego w budynku 1A

Burmistrz Gminy Banie
mgr inż. Andrzej Krawiec
[Podpis]

Otrzymują:

1. Adresat – Oddział Terenowy WOZ Sp. z o.o., Chojna ul. Polna 7
2. aa

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
drogą elektroniczną: <hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl>
2. Wójt Gminy Banie drogą elektroniczną: <urząd@banie.pl>

Gryfino, dnia 04 sierpnia 2023 roku

HK.90270.3.113

Dotyczy wodociągu Skotniki, gm. Banie

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów

DECYZJA HK.90201.75.2023

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 338), art. 104 § 1, art. 107 § 1 - § 3, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 z późn. zm.), § 3 ust. 1 i ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 537) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie, po przeanalizowaniu wyniku badań próbek wody pobranych w dniu 02 sierpnia 2023 roku z wodociągu Skotniki, gm. Banie – sprawozdania z badań nr:

- Spr/BM/PW/1540-Q/23 z dnia 04 sierpnia 2023 roku oraz Spr/BM/PW/1543-Q/23 z dnia 04 sierpnia 2023 roku – Skotniki budynek 1A, - **oszacowana liczba enterokoków kałowych – 2 jtk/100 oraz oszacowana bakterii z grupy coli - 8 jtk/100ml,**
- Spr/BM/PW/1545-Q/23 z dnia 04 sierpnia 2023 roku – Skotniki stacja uzdatniania wody (woda podawana na sieć dystrybucyjną) - **oszacowana liczba enterokoków kałowych – 0 jtk/100 oraz oszacowana bakterii z grupy coli - 0 jtk/100ml**

wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi

1. stwierdza **brak przydatności wody do spożycia** pochodzącej z wodociągu w miejscowości Skotniki gm. Banie, w punkcie sieciowym wyznaczonym w miejscowości Skotniki gm. Banie w budynku 1A
2. zobowiązuje Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów do:
 - a) skutecznego poinformowania odbiorców wody w m. w punkcie sieciowym wyznaczonym w miejscowości Skotniki w budynku 1A o braku przydatności wody do spożycia i możliwości korzystania z wody wodociągowej wyłącznie do celów sanitarnych,
 - b) podjęcia skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu w miejscowości Skotniki

- gm. Banie, w punkcie sieciowym wyznaczonym w miejscowości Skotniki gm. Banie w budynku 1A do wymagań w zakresie parametrów mikrobiologicznych;
- c) do czasu wykonania działań naprawczych, zapewnienia odbiorcom wody przydatnej do spożycia przez ludzi,
- d) zapewnienia odbiorcom wody z wodociągu w miejscowości Skotniki gm. Banie, w punkcie sieciowym wyznaczonym w miejscowości Skotniki gm. Banie w budynku 1A nie później niż od dnia **16 sierpnia 2023 roku** wody zasilającej sieć wodociągową w miejscowości Skotniki gm. Banie, w punkcie sieciowym wyznaczonym w miejscowości Skotniki gm. Banie w budynku 1A, odpowiadającej w zakresie parametrów mikrobiologicznych wymaganiom załącznika nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” - części C „Parametry wskaźnikowe” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294 z późn. zm.).
- e) powiadomienia o zakończeniu działań naprawczych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, w celu przeprowadzenia badań kontrolnych wody, pozwalających na podjęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagrożenia z tytułu mikrobiologicznego skażenia wody dostarczanej w miejscowości Skotniki gm. Banie, w punkcie sieciowym wyznaczonym w miejscowości Skotniki gm. Banie w budynku 1A

Decyzji w zakresie punktu 2 lit. a, lit. b oraz lit. c nadaje
rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

W dniu 02 sierpnia 2023 zostały pobrane próbki wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi w miejscowości Skotniki gm. Banie, w punkcie sieciowym wyznaczonym w miejscowości Skotniki gm. Banie w budynku 1A oraz ze stacji uzdatniania wody (woda podawana do sieci dystrybucyjnej). Uzyskano sprawozdania z badań:

- Spr/BM/PW/1540-Q/23 z dnia 04 sierpnia 2023 roku oraz Spr/BM/PW/1543-Q/23 z dnia 04 sierpnia 2023 roku – Skotniki budynek 1A, - **oszacowana liczba enterokoków kałowych – 2 jtk/100 oraz oszacowana bakterii z grupy coli - 8 jtk/100ml,**
- Spr/BM/PW/1545-Q/23 z dnia 04 sierpnia 2023 roku – Skotniki stacja uzdatniania wody (woda podawana na sieć dystrybucyjną) - **oszacowana liczba enterokoków kałowych – 0 jtk/100 oraz oszacowana bakterii z grupy coli - 0 jtk/100ml**

W związku z powyższym woda w miejscowości Skotniki gm. Banie, w punkcie sieciowym wyznaczonym w miejscowości Skotniki gm. Banie w budynku 1A, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294 z późn. zm.) **nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.** Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych

właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;

Po dokonaniu analizy wyników z otrzymanego sprawozdania organ uznał, iż ze względu na rodzaj przekroczenia mikrobiologicznego dla wody pochodzącej z wodociągu w miejscowości Skotniki gm. Banie, w punkcie sieciowym wyznaczonym w miejscowości Skotniki gm. Banie w budynku 1A, **woda nie jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ustalono, iż podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody pochodzącej z wodociągu Skotniki gm. Banie są Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów. W związku z tym należało nałożyć Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów obowiązek powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zapewnienia do czasu wykonania działań naprawczych, odbiorcom wody - wody przydatnej do spożycia przez ludzi.

Ponadto należało nałożyć na Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów obowiązek zapewnienia w terminie od dnia 16 sierpnia 2023 roku wody odpowiadającej warunkom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2294 z późn. zm.).

Ustalając termin podjęcia skutecznych działań naprawczych wzięto pod uwagę interes społeczny, a w szczególności doprowadzenie wody do właściwej i bezpiecznej jakości w możliwie najszybszym terminie, uznając że termin do dnia 15 sierpnia 2023 roku jest wystarczający do podjęcia skutecznych działań naprawczych.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepis art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w związku z art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji w zakresie punktu 2 lit. a, lit. b i lit. c nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 127 a § 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się **ostateczna** (nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy- art. 16 § 1 Kpa) i **prawomocna** (nie można jej zaskarżyć do sądu- art. 16 § 3 Kpa).

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji w zakresie punktu 2 lit. a, lit. b oraz lit. c.



[Handwritten signature]

Otrzymują:

1. Adresat – Oddział Terenowy WOZ Sp. z o.o., Chojna ul. Polna 7
2. aa

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie drogą elektroniczną: <hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl>
2. Wójt Gminy Banie drogą elektroniczną: <urząd@banie.pl>