

Banie, dnia 22.05.2025 r.

Sprawa nr: SPU.271.3.2025.KR

Wójt Gminy Banie

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup i montaż niezbędnych urządzeń potrzebnych do uruchomienia bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Lubanowie wraz z uruchomieniem bioreaktora i rozruchem technologicznym.

1. Ofertę należy:
 - a) złożyć w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego* lub
 - b) przesłać e-mailem na adres: urząd@banie.pl
2. Na kopercie/faksie/e-mailu* należy umieścić:
 - a. Nazwę i adres Wykonawcy
 - b. Tytuł: Oferta na wykonanie zadania „Zakup i montaż niezbędnego osprzętu, wraz z uruchomieniem, bioreaktora na oczyszczalni ścieków w m. Lubanowo”
3. Oferta winna:
 - a) zawierać cenę obejmującą całość zamówienia (cyframi i słownie);
 - b) zawierać cenę jednostkową netto i brutto, jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu zamówienia;
 - c) zawierać okres gwarancji
 - d) być napisana w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką.
4. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie polega na uruchomieniu bioreaktora na oczyszczalni ścieków w m. Lubanowo. Na oczyszczalni znajdują się dwa bioreaktory – jeden jest w ciągłej eksploatacji. Drugi jest wybudowany ale brak jest w nim zamontowanych urządzeń służących do uruchomienia modułu. W skład potrzebnych elementów a jednocześnie przedmiotem zamówienia są: dyfuzory, tlenomierz, mieszadło zatapialne, falownik, przepływomierz wraz z oświetleniem bioreaktora i pomieszczenia, zaszczepianie złoży biologicznego wraz z uruchomieniem bioreaktora oraz uzyskaniem pozytywnego wyniku jakościowego na ścieku oczyszczonym. Aby zapewnić jednolitą pracę urządzeń Zamawiający zleca także uruchomienie systemu pozwalającego na monitorowanie oczyszczalni ścieków w czasie rzeczywistym. Ze względu na ciągłą eksploatację jednego z bioreaktorów i potrzebę dopasowania infrastruktury do aktualnie istniejącej zalecamy osobisty przegląd oczyszczalni ścieków i dokonanie oględzin dokładnego przedmiotu zamówienia.
5. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Zakup i montaż urządzeń niezbędnych do uruchomienia bioreaktora – do dnia 31 sierpnia 2025 r. – do dnia 04 lutego 2026 r. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego rozruchu oczyszczalni ścieków tzn. uzyskania pozytywnego wyniku na ścieku oczyszczonym (BZT₅ nie

większe niż 25 mgO₂/l; ChZT nie większe niż 125 mgO₂/l; Zawiesina ogólna nie większa niż 35 mg/l; pH w zakresie pomiędzy 6,5-9. Wynik musi być przeprowadzony podczas nieprzerwanej pracy oczyszczalni, a pobrane wyniki do badań muszą być wykonane zgodnie z rozporządzeniem tzn. średniodobowe badania ścieku oczyszczonego. Aby odbiór oczyszczalni ścieków był pozytywny Wykonawca przedstawi wyniki mieszczące się we wskazaniu powyżej wykonywane po sobie w minimalnym odstępie 7 dni.

6. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:
- a. Formularz oferty wg wzoru załączonego do zaproszenia;
 - b. Inne dokumenty żądane przez Zamawiającego a niezbędne do przeprowadzenia postępowania tj.:

.....
.....

7. Zamawiający ma prawo na każdym etapie postępowania unieważnić je bez podania przyczyny.
8. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena – 100%.
9. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
10. Termin złożenia oferty: 6 czerwca 2025 r. do godziny 14.00
11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: Konrad Radyk, tel. 91 506 70 41 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Baniach w pokoju nr 4 w godzinach od 7:00 do 15:00.
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie bip.banie.pl w zakładce Postępowania - Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł netto do 12 maja 2025 r.
13. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

z up. WÓJTA

mgr inż. Arkadiusz Łysik

SEKRETARZ GMINY.....

podpis

Zamawiającego

W załączeniu:

1. Formularz oferty