

B.271.4.2013

Banie, dnia 02.12.2013 r.

Oferenci
w/g wykazu,
strona internetowa urzędu

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizację zadania „Remont budynku mieszkalnego położonego w Górnowie 2”

- 1. Prosimy o wyjaśnienie jakich robót dotyczy poz. 6 przedmiaru robót, ponieważ naszym zdaniem to samo częściowo zawarte jest w poz. 13 przedmiaru – natomiast brak rozbiórki łączenia oraz wyrównania ugiętych powierzchni dachu.**

Poz. 6 przedmiaru robót zawiera rozbiórkę łączenia oraz montaż nowych łat. Natomiast w poz. 13 zawarte jest wyrównanie ugiętych połączeń dachu oraz ułożenie membrany paroprzepuszczalnej.

- 2. Jak postąpić z tarasem nad wejściem do budynku – widoczny brak izolacji, obróbka blacharska skorodowana – nie ujęto w przedmiarze robót.**

Prac nie należy uwzględniać w kosztorysie ofertowy.

- 3. Co z okienkami do piwnic – brak lub zniszczone – nie ujęto w przedmiarze robót.**

Okienka do piwnic pozostają bez zmian nie należy uwzględniać w przedmiarze robót.

- 4. Naszym zdaniem przy wykonywaniu elewacji należałoby uwzględnić obróbkę blacharską na cokole budynku – nie ujęto w przedmiarze robót.**

Prac nie należy uwzględniać w kosztorysie ofertowy.

- 5. Przyłącze energetyczne na ścianie szczytowej od izolatorów do skrzynki rozdzielczej nie umocowane – brak w przedmiarze robót.**

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić mocowanie przyłącza energetycznego na ścianie szczytowej budynku.

- 6. Prosimy o bliższe określenie szamba koniecznego do zainstalowania na posesji.**

Zbiornik wykonany z PCV o pojemności 10 m³.

- 7. Prosimy o dokładne wyjaśnienie zapisów poz. 45 przedmiaru robót – jak należy przyjąć do kalkulacji – tynki o pow. do 5 m² krotność=5.**

W poz. 45 należy przyjąć 217 m² bez „krotności 5”

WÓJT GMINY
T. Sadowska
Teresa Sadowska