

Banie, dnia 21.05.2014 r.

IB.271.1.2014

Oferenci
w/g wykazu,
strona internetowa urzędu

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla Gminy Banie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa Zachodniopomorskiego.

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada decyzje zarządcy drogi dotyczącą odtworzenia nawierzchni.

Tak. Zamawiający posiada decyzje zarządcy drogi na odtworzenie nawierzchni.

Pytanie 2 Czy Zamawiający w przedmiarze robót w pozycji 77 uwzględnił wszystkie odtworzenia nawierzchni.

Z projektu wynika że około 1000 mb kanalizacji sanitarnej jest w drodze.

Tak. Zamawiający uwzględnił wszystkie odtworzenia nawierzchni.

Pytanie 3

Czy Wykonawca w ofercie musi uwzględnić zakup sprzętu asenizacyjnego, jeżeli tak to jakiego.

Nie Wykonawca nie uwzględnia zakupu sprzętu asenizacyjnego w ofercie.

Pytanie 4

Czy przepompownia ścieków ma być wykonana z polimerobetonu a komora zasuw z betonu **B45?**

Należy wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej: Zaprojektowano zbiornik przepompowni prefabrykowany dla ścieków ogólnospławnych okrągłej budowy wykonany z betonu C35/45 zgodnie normą PNEN 206-1

Pytanie 5

Czy zgodnie z wytycznymi Wodociągów Zachodniopomorskich należy uwzględnić zawór płuczający (służący do mieszania ścieków) do każdej przepompowni?

Tak

Pytanie 6

Które przepompownie wchodzą w zakres przetargu, gdyż w dokumentacji są parametry 2 przepompowni, w przedmiarze mowa o 3, a zamieszczone schematy mówią o jeszcze innych przepompowniach.

W zakres przetargu wchodzi 2 przepompownie: PS4 i PS5

Pytanie 7

Prosimy o podanie konkretnych punktów pracy pomp (wydajność i wysokość podnoszenia) na które należy dobrać pompy gdyż zamieszczone dane są bardzo ogólne.

PS4:

Wydajność - $Q = 91-21 \text{ m}^3/\text{godzinę}$

Wysokość podnoszenia - $H = 1-12 \text{ m}$

PS5:

Wydajność - $Q = 126-23 \text{ m}^3/\text{godzinę}$

Wysokość podnoszenia - $H = 1-23 \text{ m}$

WÓJT GMINY
T. Sadowska
Teresa Sadowska