

Banie, dnia 26.05.2014 r.

IB.271.1.2014

Oferenci
w/g wykazu,
strona internetowa urzędu

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla Gminy Banie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa Zachodniopomorskiego.

Pytanie.1

W dokumentacji brak specyfikacji sprzętu asenizacyjnego oraz doposażenia czyszczalni. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Wykonawca nie uwzględnia zakupu sprzętu asenizacyjnego w ofercie.

Pytanie.2

W której pozycji Wykonawca ma zawrzeć cenę dostawy sprzętu asenizacyjnego ?

Wykonawca nie uwzględnia zakupu sprzętu asenizacyjnego w ofercie.

Pytanie.3

Brak projektu rozbiórek i demontaży. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Nie jest wymagany projekt rozbiórki i demontaży ze względu na jego zakres (frezowanie asfaltów itp.)

Pytanie.4

Brak dokumentacji geodezyjnej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Wszystkie niezbędne współrzędne geodezyjne są zawarte w dokumentacji projektowej.

Pytanie.5

Czy zamawiający potwierdza, że rozliczenie inwestycji jest ryczałtowe, a kosztorys jest dostarczany dopiero przed podpisaniem umowy i nie jest załącznikiem do oferty ?

Zamawiający potwierdza, że rozliczenie inwestycji jest ryczałtowe a kosztorys ma być załączony do oferty.

Pytanie.6

Czy zamawiający potwierdza, iż inwestycja rozliczona będzie kosztorysem powykonawczym?

Inwestycja będzie rozliczona według ceny ryczałtowej i zgodnie ze złożonym kosztorysem ofertowym.

Pytanie.7

Brak rysunków: S.4.12, S.4.13. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Rysunki w załączniku.

Pytanie.8

Brak komór startowych i wylotowych pod przeciski. Proszę o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiarów robót.

Wykonawca powinien uwzględnić koszt wykonania komór startowych (poz. 25 i 26 przedmiaru). Komory należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną tak aby prawidłowo wykonać przewierty.

Pytanie.9

Brak informacji na temat odtworzenia nawierzchni na prywatnych działkach. Czy zadanie obejmuje roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe na prywatnych działkach ? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiarów robót.

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe należy wykonać zgodnie z ilościami zawartymi w przedmiarze robót.

Pytanie.10

Brak informacji o zgodzie właścicieli gruntów i posesji na ingerencje. Proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający posiada zgodę właścicieli posesji.

Pytanie.11

Czy zadanie obejmuje budowę oczyszczalni ścieków w miejscowościach Babinek i Lubanowo ? Projekt mówi o jednej z dwoma kontenerami. Czy zamawiający to potwierdza ?

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać jedną oczyszczalnię kontenerową (składająca się z dwóch kontenerów) w miejscowości Lubanowo

Pytanie.12

Czy wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń. Jeśli tak, to proszę o podanie ceny zajęcia pasa drogowego oraz koszty umieszczenia na nim urządzeń.

Wykonawca nie musi uwzględniać kosztów zajęcia pasa drogowego.

Pytanie.13

Proszę o informacje w której Wykonawca ma uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń.

j.w.

Pytanie.14

Czy zbiornik osadu może mieć płaski strop ?

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie.15

Brak projektu instalacji elektrycznych i AKPiA. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

W załączeniu projekt instalacji elektrycznych.

Pytanie.16

Brak przedmiaru na roboty związane z zakresem robót elektrycznych i AKPiA. Zadanie obejmuje budowę a nie wykonanie projektu. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót.

Prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem.

Pytanie.17

Czy Zamawiający użyczy nieodpłatnie Wykonawcy teren w celu zorganizowania zaplecza budowy ?

Zamawiający nie użyczy terenu w celu zorganizowania zaplecza budowy.

Pytanie.18

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kontenerowej oczyszczalni ścieków wykonanej z tworzywa sztucznego ?

Nie

Pytanie.19

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych ?

Nie

Pytanie 20

Proszę o zamieszczenie schematu oczyszczalni w wersji PDF.

W załączeniu schemat oczyszczalni ścieków.

Pytanie 21

Prosimy o podanie wymiarów (średnica i wysokość) zbiorników przepompowni ścieków i komór Zasuw.

Wymiary zbiorników przepompowni PS4 i PS5:

H=2,25m

D=1,2m

Wymiary zbiorników komory zasów:

H=1,0m

D=1,2m

WÓJT GMINY
Chadonowska
Teresa Sadowska