

Banie, dnia 13 marca 2017 r.

**Oferenci w/g wykazu,
strona internetowa urzędu**

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na realizację „Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej” udzielam niezbędnych wyjaśnień:

1. **Drzwi wskazane do wymiany mają mieć wymiar: szerokość 120 cm, wysokość 210 cm wg obowiązujących przepisów ppoż. wg rysunku inwentaryzacji drzwi mają wymiar 90/200 i są dwuskrzydłowe. Proszę o prawidłowe zwymiarowanie drzwi gdyż bez tego nie możemy dokonać rzetelnej wyceny zadania.**

Drzwi wejściowe mają być "dopasowane" do istniejącego otworu. W ekspertyzie (będącej załącznikiem do dokumentacji) został podany wymiar 90+30/200 (jest to wymiar minimalny w świetle aby spełnić wymagania przepisów). Nie realizujemy projektu wg inwentaryzacji ! tylko wg wytycznych projektu oraz ekspertyzy. Należy wstawić drzwi dwuskrzydłowe o minimalnej szerokości w świetle 120 cm przy szerokości jednego (większego) skrzydła w świetle 90 cm. Istniejący otwór ma wymiar 163/259 (patrz inwentaryzacja) i do takiego otworu należy wykonać drzwi dwuskrzydłowe przy minimalnej szerokości jednego skrzydła 90 cm w świetle i szerokości po otwarciu dwóch skrzydeł nie mniejszej niż 120 cm. Co do wysokości należy wykonać drzwi z naswietlem (tak aby wypełnić istniejący otwór w murze).

2. Proszę o podanie wymiarów EI60 do wymiany znajdujących się w pom. 0.1 i 0.17. Jeżeli to możliwe proszę o przesłanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Wymiary okien są podane w załączonej do dokumentacji inwentaryzacji. Podział okna w pomieszczeniu 0.1 jest widoczny na zdjęciu (rys.2) w opisie.

3. Proszę o podanie minimalnych parametrów cieplnych okien i drzwi (współczynnik Uw).

Minimalne parametry izolacyjności termicznej dla drzwi i okien zewnętrznych wg obowiązujących przepisów (warunki techniczne 2017) czyli dla okien $U_{(max)}$ 1,1 [W/(m²*K)] dla drzwi $U_{(max)}$ 1,5 [W/(m²*K)]

4. **Czy istniejący otwór drzwi wejściowych zapewnia montaż drzwi o wysokości 210 cm bez ingerencji w ścianę nośną budynku? Czy pozostałe otwory drzwiowe w których mamy zamontować stolarkę ppoż. również zapewniają montaż bez ingerencji w ściany nośne? Jeżeli nie, proszę o przesłanie projektów konstrukcyjnych.**

Otwór drzwiowy dla drzwi wejściowych został zwymiarowany na inwentaryzacji i nie ogranicza osiągnięcia wymaganej wysokości (niezbędne wręcz będzie wykonanie naświetla). Drzwi przeznaczone do wymiany w ramach etapu objętego przedmiotowym opracowaniem nie wymagają wykonania prac ingerujących w konstrukcję budynku.

WÓJT GMINY
T. Sadowska
Teresa Sadowska